

資料9 電気・機械要求性能表 (令和7年2月10日)

	電灯	コン セント	情報通信			OA フロア	電話		時計	TV 受信 設備	放送	映像 音響	呼出	給水	給湯	空調		備考
	最低照度 (Lx)		管理者 有線	管理者 無線	一般 無線		外線	内線								冷房	暖房	
体育館																		
スポーツ機能																		
利用者エリア																		
アリーナ	1000	適宜						○	○	○	○	○				○	○	
器具庫	150	適宜						○			○							
観覧席・通路	500	適宜						○	○		○	○				○	○	
更衣室(男)	200	適宜							○		○		○	○	○	○	○	
更衣室(女)	200	適宜							○		○		○	○	○	○	○	
更衣室(他対応)	200	適宜							○		○		○	○	○	○	○	
トレーニングルーム	500	適宜			△			○	○	○	○			○		○	○	
スタジオ	500	適宜			△			○	○	○	○	○				○	○	
多目的室(大)	500	適宜			△			○	○	○	○	○				○	○	
多目的室(小)	500	適宜			△			○	○	○	○	○				○	○	
会議室	500	適宜			△			○	○	○	○					○	○	
浴室	200	適宜			△			○	○		○		○	○	○	○	○	
管理エリア																		
管理事務室	750	適宜	△	△		○	○	○	○	○			表示	○	○	○	○	
医務室	500	適宜	△					○	○		○			○	○	○	○	
放送室	750	適宜	△	△				○	○	○	○	操作				○	○	
消防分団車庫	150	適宜									○			○		※	※	※事後的に空調を増設できる設備を設けること。
消防分団集会室兼区民開放スペース	300	適宜			△			○	○	○	○					○	○	
警備員詰所	750	適宜	△			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	
倉庫	150	適宜									○							
共用エリア																		
体育館エントランス・ラウンジ	300	適宜			△			○	○	○	○			○		○	○	
キッズスペース	500	適宜			△			○	○	○	○		○			○	○	
授乳室	200	適宜							○		○		○	○	○	○	○	
トイレ(男)、トイレ(女)、バリアフリートイレ	200	適宜									○		○	○				※オストメイトは給湯を必要とする
駐車場	150	適宜									○							
喫煙所	200	適宜									○							
EV	200	適宜									○							
階段	200	適宜									○							
廊下	200	適宜									○					○	○	
浴室機械室	200	適宜									○							
電気室・機械室	200	適宜									○							
防災機能																		
管理エリア																		
大規模備蓄倉庫	150	適宜						○	○	○	○			○				

【共通】施設のメンテナンスに必要な水栓を適宜設けること。

【凡例】○:設置(数量は機能に応じて設定) △:空配管対応