

世田谷区立梅丘図書館改築工事説明会

■開催日 令和5年10月23日(月) 18:30～19:30 梅丘パークホール集会室

■説明会時の主なご意見・ご質問と回答(要旨)

No	ご意見・ご質問	回 答
1	アスベスト除去について、飛散しないのか。	アスベストの飛散防止対策として、建物の外周に足場を設置し、外側に防音パネルを設置します。この足場を利用して、アスベスト用の隔離養生を行います。作業期間中は定期的に測定すると共に、周辺環境へ配慮して施工いたします。
2	開館後の敷地内に車は何台駐車可能か。	一般車両は、車椅子利用者用駐車施設の1台分になります。他に業務用の駐車スペースが設けられています。
3	樹木の伐採について、なぜ樹木を伐採するのか、新しく植える樹木はどのようになるのか。	既存樹木に関しては、設計時に樹木医に診断していただき、状態があまりよくない倒木の可能性があるものに関しては、伐採といたしました。また、擁壁の新設に影響のある樹木についても、施工の都合上やむを得ず伐採いたします。 改築後は、出来るだけ多く新しい樹木を植えるよう計画をしております。
4	羽根木公園とつながる3階部分のブリッジについて、どの程度自由に出入りできるものなのか。例えば館内の資料を持って行き来できるのか。	運用の仕方については、これから協議してまいります。開館後は、羽根木公園と連携し、テラスの活用も含めてイベントなどを企画したいと考えております。
5	羽根木公園と敷地に高低差があり、土砂崩れの心配はないのか。また地下水の問題はないのか。	既存建物の解体工事を並行して、山留工事及び擁壁の補強工事を行います。地下部分の解体中は、水をくみ上げながら施工を行い、周辺環境に影響がでないようにいたします。 なお、敷地の北西部の一角が土砂災害特別警戒区域に指定されておりますが、本工事完了後、指定の解除がされる予定です。
6	工事車両の搬出入について、大型車両が施設の前面道路を逆走することはあるのか。	所轄の警察署に届出を行った後、施設敷地前の前面道路のみ、逆走する場合があります。
7	外国人労働者の方も多と思うが、日本語が通じる職員は常駐しているのか。	作業中は現場もしくは現場事務所に中島建設の職員が常駐しております。 中島建設職員にも外国人労働者がおりますが、日本語での対応は可能です。